



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检验检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫 关注我们

报告编号：2023MM1076W
REPORT NO.

样品名称：钢质抗风卷帘门
NAME OF SAMPLE

销售单位：江苏固佳防火科技有限公司
NAME OF SELLER

生产单位：江苏固佳防火科技有限公司
MANUFACTURER

委托单位：江苏固佳防火科技有限公司
CUSTOMER

检验检测类别：委托检验
TEST CATEGORY

永康市质量技术监督研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）



永康市质量技术监督研究院

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心(浙江)

检验检测报告

TEST REPORT

<http://www.zjyktest.com/>
查询码: 202312257
验证码: 0071262133

样品名称 Product	钢质抗风卷帘门	检验检测类别 Test Category	委托检验
型号规格/等级 Model/Grade	3000mm×3000mm /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2023年11月	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Name of Client	江苏固佳防火科技有限公司	销售单位 Name of Seller	江苏固佳防火科技有限公司
联络信息 Contact Information	江苏省江阴市祝塘镇文林正行路7号	生产单位 Manufacturer	江苏固佳防火科技有限公司
抽样单位 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Received Number of Sample(s)	3幢
抽样单编号 Sampling list No.	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2023年11月24日
判定依据 Decision Criteria	JG/T 153-2012《上滑道车库门》		
检测依据 Test Requirements	JG/T 153-2012《上滑道车库门》		
检测项目 Test Item(s)	抗风压性能		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好		
检测日期 Test Date	2023年11月25日至2023年12月20日	检测地点 Test site	永康市花海路102号
检验检测结论 Test Conclusions	依据JG/T 153-2012《上滑道车库门》标准,对样品进行了检验,所检项目的检验结果符合标准要求。  (盖章) Test Seal 批准日期: 2023年12月25日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: Approved by 

审核: Verified by 范浙永

编制: Compiler 徐国洪

检验检测报告
TEST REPORT

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 Conclusions
1	门扇性能（抗风压性能）	门扇的抗风压性能应符合风荷载450Pa门扇挠度 $\leq L \times 1/200\text{mm}$ ，五金件及轨道的连接状态应处于良好状态。	符合	合格

以下空白 REPORT FINALIZED

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

监测研究院简介

永康市质量技术监督研究院（简称“研究院”）于2020年5月由永康市质量技术监督检测中心、永康市标准化研究院、永康市计量测试检定所、永康市五金工具及门类产品质量检验中心整合组建而成，隶属于永康市市场监督管理局，为公益二类事业单位。提供质量技术监督检测服务，促进社会经济发展。定期监督/委托检测，确保国家计量标准量值的准确。国家法律规定强检的计量器具的检定、校准、标准制修订、咨询等服务。

一、资质能力

研究院设有国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）、浙江省五金和电动工具产品质量检验中心、浙江省防盗门质量检验中心等。占地53亩，使用权面积3.5万平方米。配备了国内外各类“高精尖”检测仪器设备800多台（套），拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、金华市首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可（CNAS）、国家资质认定（CMA）授权119个产品，2230余个项目（参数）的检测，检测范围覆盖五金工具及门类绝大部分重要产品及关键项目，与国际多家知名技术机构检测结果互认。在全国安全防范报警系统标准化技术委员会、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会、中国日用五金行业专家委员会、浙江省建材标准化技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会园林电动工具分技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会、中国消费品质量安全促进会等担任理事长或会员单位。

二、业务范围

研究院连续10多年入围省监督抽查定点单位。主要检测产品大类包括门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等。能开展产品安全检测，质量风险监测，性能测评，电磁兼容检测（EMC）和欧盟RoHS指令等检测，并能够对长度、力学、温度、电磁等专用仪器仪表设备等计量器具进行检定与校准。

研究院联合国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、中国安全技术防范认证中心、中国日用五金技术开发中心、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会等4个国家级质检机构在我院设立工作站、分中心开展3C认证、自愿性认证和检测等认证检测工作。为应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室。与应急管理部天津消防研究所签署战略合作框架协议共享检验检测资源以及防火门相关产品检

永康市质量技术监督研究院

联系方式：

业务部：0579-87216331 标准服务：0579-87216732

样品受理：0579-87207763 商品条码：0579-87211002

检定校准：0579-87211002

技术服务：0579-87210611

中心网址：<http://www.zjykttest.com>

浙里检服务平台：<http://zljweb.com>

地址：浙江省永康市花海路102号

